

RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº230304002018

Nº Vigilância: 041

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAMIMPSF (CNES: 2202344)
Município: LAMIM / MG
Telefone: 3137541332 / **E-mail:** ENDEMIASAGENTE1@GMAIL.COM
Natureza: PÚBLICA **Origem:** VIGILANCIA AMBIENTAL

DADOS DA COLETA

Finalidade: VIGIAGUA MENSAL
Motivo: POTABILIDADE
Local: ETA
Endereço: RUA CORONEL SEVERIANO-NOGUEIRA
Município: LAMIM / MG
Zona: URBANA
Procedência da Coleta: INTRA-DOMICILIAR/INTRA-PREDIAL
Ponto da Coleta: TORNEIRA APÓS A RESERVAÇÃO
Forma de Abastecimento: SAA - S313790000004 - ETA LAMIM MG
Área: CENTRO (BAIRRO)
Responsável: VANDERSON MATEUS CORREIA **Documento:** RG 21962217 **Telefone:** 3137541332

DADOS DA AMOSTRA

Tipo da Amostra: ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 100 mL **Acondicionamento:** REFRIGERADO
Data da Coleta: 13/12/2023 **Hora da Coleta:** 13h 10min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

ANÁLISE DE CAMPO

Não informado pelo responsável da coleta.

RECEBIMENTO DA AMOSTRA

Data: 14/12/2023 **Hora:** 08h 18min **Entregue por:** JOSE GERALDO **Recebido por:** CAIO

Temperatura: 8.0 °C

RESULTADO DAS ANÁLISES

MICROBIOLÓGICA

Ensaio: COLIFORMES TOTAIS **Data Final Processamento:** 19/12/2023 11h 35min
Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**
Ref.: Não se aplica
Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B
Resultado: Ausência
Conclusão: Não Se Aplica **Complemento:** "Inexiste Valor de Referência para amostra individual, coletada no sistema de distribuição e nos pontos de consumo".
Observação: A presença de Coliformes totais deve ser avaliada no contexto amostral/mês, por se tratar de um parâmetro indicador da integridade do sistema de distribuição, "da condição de operação e manutenção do sistema de distribuição de SAA e pontos de consumo e reservatório de SAC em que a qualidade da água produzida pelos processos de tratamento seja preservada" (Port. GM/MS nº 888/2021, anexo 1, nota 4).
Conferido e liberado por **ELISIANE RODRIGUES DOS SANTOS(Biomédico)**, em 27/12/2023 15:24:03.

RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº230304002018

Nº Vigilância: 041

Ensaio: ESCHERICHIA COLI **Data Final Processamento:** 19/12/2023 11h 35min
Referência: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 **Valor**
Ref.: Ausência em 100 mL
Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático, SMEWW, 23ª Ed. 9223 B
Resultado: Ausência
Conclusão: Satisfatório

Conferido e liberado por JESUS NAZARENO OLIVEIRA(REFERÊNCIA TÉCNICA), em 22/12/2023 12:44:57.

CONCLUSÃO FINAL

SATISFATÓRIA

Conferido e liberado por ELISIANE RODRIGUES DOS SANTOS(Biomédico), em 27/12/2023 15:29:14.

Notas: 1 - VMP: Valor Máximo Permitido | VR: Valor de Referência;
2 - LQM: Limite de Quantificação do Método | LDM: Limite de Detecção do Método;
3 - SAA: Sistema de Abastecimento de Água | SAC: Solução Alternativa Coletiva | SAI: Solução Alternativa Individual;
4 - SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater | APHA: American Public Health Association | NBR: Norma Brasileira;
5 - São de responsabilidade do solicitante o plano amostral, os dados da coleta, a coleta, o acondicionamento, o transporte e análise de campo;
6 - O relatório não pode ser utilizado em publicidade, propaganda e/ou para fins comerciais. Os resultados referem-se única e exclusivamente à amostra encaminhada pelo solicitante.